

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Иркутска
средняя общеобразовательная школа № 11
с углублённым изучением отдельных предметов
(МБОУ г. Иркутска СОШ № 11 с углублённым изучением отдельных предметов)



УТВЕРЖДАЮ

приказом по школе

от 05.10.2014

№ 01-05-73/2

Директор: Т.П.Свидина

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
города Иркутска
средней общеобразовательной школы №11
с углублённым изучением отдельных
предметов

г. Иркутск

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1.	Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность. (ППР п.4)	Приказ № 01-05-57 от 10.08.2017г.
2.	Оказание услуг по мониторингу сигналов охранной сигнализации , техническому обслуживанию комплексов охранной сигнализации.	Контракт №02171061/1 на оказание услуг . от 17.07 2017г. ЧОП «АТЭКС»
3.	Оказание услуги по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации	Контракт №06175114/1 по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации от 14.07.2017г. ЧОП «АТЭКС»
4.	Охрана объекта посредством немедленного выезда наряда полиции при срабатывании тревожной сигнализации	Контракт №425/04 об охране объекта с помощью средств тревожной сигнализации CSM от 27.07.2017г. «ОХРАНА»
5	Наличие подтверждающих документов (акты, протоколы) о проведении практических тренировок по отработке планов эвакуации людей в случае пожара. (ППР п.12)	Акт от 27 апреля 2017г. , от 15 сентября 2017г.
6	Какими материалами облицованы (окрашены) стены на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) ФЗ-69 « О пожарной безопасности»от 21.12.1994г.)	Покраска стен и потолков на путях эвакуации
7.	Какими материалами облицованы (окрашены) потолки на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли,	Коридоры: покраска потолков на путях эвакуации
8.	Наличие в подвальных помещений сгораемых материалов	Нет
9	Наличие акта очистки вентиляционных каналов от жировых наслоений. ППР п.50	Нет
10	Наличие первичных средств пожаротушения ППР п.70	Тип огнетушителей ОП-18 шт, ОУ-2шт. Имеется в достаточном количестве.
11	Наличие электрических фонарей	Количество электрических фонарей-4шт.
12	Подтверждающие документы по технике безопасности при проведении внеклассных мероприятий	Журнал инструктажей учащихся.
13	Наличие удостоверений о прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму. НПБ №645	Удостоверение зам. директора АХЧ №20/5-ПТМ от 1 июля 2015г.
14.	Наличие средств видеонаблюдения	Видеокамер-16, монитор-1, регистратор-1, контролируемые зоны: внутри помещения и территория школы.